

| | |
|--|--|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрекмен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама |
| Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен корсөтілештің қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтобе облысының тауарлар мен корсөтілештің қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мәртөк аудандық тауарлар мен корсөтілештің қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Мартукское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ D.07.X.KZ18VWF00009340

Дата: 19.07.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение Мартукская общеобразовательная средняя школа №4
(пайдалануға берілсет немесе қайта жаңартылған нысандардың, жаһының құжаттармың, тирилік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, коліктердің және т.б. атты) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 10.07.2019 16:58:53 № KZ24RYS00021279
етінш, үйнегім, күлгү бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номері)
по обращению, предписанно, постановлено, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (етінш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение Мартукская общеобразовательная средняя школа №4" государственного учреждения Мартукский районный отдел образования, физической культуры и спорта" Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский с.о., с.Мартук Мартукский район село Мартук, Б.Майлина 59 В**
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефоны, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организации образования

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление протокола лабораторных исследований.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется.**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не выдавалось.**

Қорытынды берген үйімнің атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции)



При обследовании установлено: КГУ "Мартукская общеобразовательная средняя школа №4" расположена по адресу: с. Мартук, ул.Б.Майлина,59В. Здание 3-х этажное, расположено на самостоятельном участке, площадь школы составляет - 5164,4 м². Территория школы ограждена по периметру, ограждение повреждений не имеет. Наружное освещение территории имеется. На территории объектов функционально не связанных нет. Въезды, входы покрыты твердым покрытием брускаткой. Имеются мусоросборники с крышкой.

Школа рассчитана на 320 мест. Первый этаж : Тамбур-6,9, вестибюль -36,0, гардеробная 29,1, гардеробная-27,2, комната охраны -4,5, коридор-97,3, лестничная клетка -15,7, приемная- 16,2, кабинет директора-37,0, кабинет завучей -46,2, методический кабинет-39,0, коридор-109,3, умывальная для девочек-8,0, санузел для девочек -6,1, комната личной гигиены для девочек-2,2, санузел для мальчиков - 8,9, умывальная для мальчиков-8,1, санузел для преподавателей-2,9, коридор-19,0, коридор-2,2, санузел- 2,2, кабинет педиатра-18,0, процедурная-14,7, кабинет психолога-21,0, кабинет логопеда-21,0, библиотека-39,8,читательный зал-43,7, медиатека-36,8,кабинет кулинарии для девочек- 21,5, кабинет по обработки тканей для девочек-21,5,кабинет по обработке итканей для девочек-49,0, помещение тех персонала-9,12, инвентарная-8,8, коридор-15,0, раздельная девочек-11,8, санузел-2,0, душевая-3,3, раздельная для мальчиков-11,8, санузел-2,0, душевая-3,3, тамбур-6,0, коридор-102,8 мастерская по обработке металла-48,2, инструментальная-21,0, мастерская по обработке дерева- 51,2, инструментальная-20,4, лестничная клетка-15,7,галерея 20,7, коридор-8,6, лестничная клетка -15,0, обеденный зал-90,4, горячий цех -53,5, моечная -5,0, кондитерский цех-2,6, кладовая сухих продуктов - 3,8, коридор-4,5, охлаждаемая камера-6,6, мясорыбных цех-8,8, овощной цех-7,0, кладовая овощей-6,6, комната персонала-8,5, душевая для персонала-1,3, санузел для персонала-1,4, кладовая 2,5, коридор-4,4, загрузочная-9,7, кабинет заведующего-9,1 коридор-27,0, комната тренера-15,1, комната спорт инвентаря- 12,8, снарядная-18,0, спортивный зал-648,0. На первом этаже здания размещены общешкольная столовая с блоком производственных помещений, спортивный зал и блок учебных мастерских для учеников 5-9 классов, помещения библиотеки, включающие в себя медиатеку с закрытым фондом хранения и ресурсным центром, кабинет психолога, кабинет логопеда. На площади медиатеки размещены читательские места. Библиотека рассчитана на 20 мест в читальном зале. Учебные мастерские для мальчиков по обработке металла и древесины, кабинет по кройке тканей и кабинет кулинарии для девочек. Спортивный зал площадью 36x18 размещен в отдельном крыле первого этажа, полы в залах имеют деревянное напольное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов. При спортзале предусмотрены раздельные отдельно для мальчиков и для девочек, санитарные узлы с душевыми, снарядная. Раздевалки оборудованы шкафчиками для одежды и обуви. В спортзале отопительные приборы закрыты решетками. Пищеблок размещен на первом этаже в отдельном крыле, для школы и интерната. Пищеблок имеет следующий набор помещений: галерея-20,7 кв.м, коридор-8,6 кв.м, лестничная клетка-15,0 кв.м, обеденный зал-90,4 кв.м, горячий цех-53,5 кв.м, моечная столовой посуды-12,0 кв.м, моечная кухонной посуды-5,0 кв.м, кондитерский цех-2,6 кв.м, кладовая супучих продуктов-3,8 кв.м, коридор-4,5 кв.м, охлаждаемая камера-6,6 кв.м, мясорыбный цех- 8,8 кв.м, овощной цех-7,0 кв.м, кладовая овощей-6,6 кв.м, комната персонала-8,5 кв.м, душевая для персонала-1,3 кв.м, санузел для персонала-1,4 кв.м, кладовая-2,5 кв.м, коридор-4,4 кв.м, загрузочная-9,7 кв.м, кабинет заведующего -9,1 кв.м. Подсобные помещения оборудованы согласно своему назначению. Обеденный зал оборудован обеденными столами на 108 мест. Установлены 3 раковины с подводкой горячей и холодной воды, электрополотенца, дозаторы жидкого мыла и ведро с педалью. Кухня оснащена технологическим и холодильным оборудованием, оборудование установлено с учетом технологического процесса достаточном количестве. Разделочных столов-4, столы имеют гигиенические покрытия. Холодильники оснащены термометром для контроля температурного режима. Изготовлены из материалов соответствующих требованиям, имеются документы, подтверждающие её качество и безопасность. Влажную уборку помещений (мытье полов) проводит технический персонал школы. На втором этаже школы расположены учебный блок младших классов, учебный блок старших классов, методические кабинеты, санитарный узел, бытовое помещение, актовый зал. Второй этаж: Лестничная - 15,7, лоборантская-18,0, компьютерный класс-60,6, кабинет информатики-60,5, коридор- 109,3, умывальная для девочек-8,0,санузел для девочек-6,1, комната личной гигиены девочек-2,2, санузел для мальчика-8,9, умывальная для мальчика-8,1, санузел для преподавателей-2,9, коридор-19,0, инвентарная- 6,6, бухгалтерия-12,0, класс-62,5, класс-62,5, класс-62,5, коридор-97,3 рекреация - 25,3, радиоузел-15,5, кабинет-18,7, начальные классы-62,5, начальные классы-62,5, коридор-109,3, начальные классы-62,5, начальные классы-62,5, кабинет-18,7, лестничная -15,7.На третьем этаже размещены 9 классных помещений, санитарный узел. Все учебные кабинеты однотипные, оборудованы индивидуальными партами со стульями, шкафами и стеллажами для наглядных пособий, преподавательским столом и стулом, где установлены компьютер с принтером. В компьютерных классах установка компьютеров периметральная, площадь на 1 компьютер соблюдается. В кабинетах имеется раковина с подводкой холодной воды. Внутренняя отделка стены водоэмульсионная покраска, полы линолеумное покрытие. В рекреации полы кафельная плитка, стены на высоту 1,8м покрашены масляной краской, выше водоэмульсионная краска. Водоснабжение- централизованное от водопровода КГП «Мартук сервис»,



горячее водоснабжение за счет газовых котлов. Освещение совмещенное - естественное через оконные проемы, искусственное за счет люминесцентных ламп. Световые проемы учебных помещений оснащены солнцезащитными устройствами. В одном помещении лампы одного типа. Система отопления за счет автономной котельной на газовом топливе, модульная котельная размещена на хозяйственной зоне здания школы. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. На каждом этаже размещены санитарные узлы раздельно для девочек и мальчиков, также для служебного персонала. Санитарные узлы для мальчиков оборудованы 3 кабинами, 3 -раковины, 3 писсуара, для девочек 3 кабинами и 3 раковины с подводкой холодной воды. В служебном санитарном узле установлены 1- унитаз, 1- умывальник. Внутренняя отделка санитарных узлов соответствует требованиям, полы и стены на высоту 1,8м покрыты кафельными плитками, выше и потолки побелены. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. Все санитарно-технические приборы в исправном, рабочем состоянии. Гардеробные размещены при входе, раздельно для мальчиков и для девочек, оборудованы вешалками для верхней одежды и полками для обуви. Медицинский кабинет состоит из кабинета врача, и процедурной, душевой и сан узла. Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским работником со средним образованием. В каждом кабинете установлена раковина с подводкой холодной воды, электрополотенца, дозаторы жидкого мыла и ведро с педалью. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием.

Освещение смешанное: естественное и искусственное. Актовый зал со эстрадной размещен на втором этаже с подсобными помещениями общей площадью-265,5 кв.м. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован и закреплен за отдельными помещениями.

При школе имеется интернат, на 60 мест, общей площадью-1789м2. На первом этаже спальных помещений-8, учебных зала-2, мед.кабинет, кабинет воспитателей, бытовое помещение, гладильное помещение, для сушки белья. На каждом этаже размещены санитарные узлы раздельно для девочек и мальчиков, также для служебного персонала. Санитарные узлы для мальчиков оборудованы 3 кабинами, 3 -раковины, 2 писсуара, для девочек 3 кабинами и 3 раковины с подводкой холодной воды. Душевые кабины отдельно для мальчиков -3, душ-2, раковина-1, унитаз-1. Душевые кабины отдельно для девочек -3, душ-2, раковина-1, унитаз-1. В служебном санитарном узле установлены 1- унитаз, 1- умывальник. На втором этаже спальных помещений-7, учебных зала-2, комната заведующего,бытовое помещение, гладильное помещение, для сушки белья.

Внутренняя отделка санитарных узлов соответствует требованиям, полы и стены на высоту 1,8м покрыты кафельными плитками, выше и потолки побелены. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. Все санитарно-технические приборы в исправном, рабочем состоянии. Гардеробные размещены при входе, раздельно для мальчиков и для девочек, оборудованы вешалками для верхней одежды и полками для обуви. В пришкольном интернате медицинский кабинет состоит кабинета врача, процедурный, изолятор, душевой и сан узел. Медицинской аптечкой с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи укомплектованы. Ежедневный контроль здоровья работников пищеблока проводится медицинским работником с занесением результатов осмотра в журнал. За хранение и вывоз отработанных ламп возложен на ответственного лица приказом руководителя. Технический персонал обеспечен специальной одеждой, обувью, хранение в отдельном шкафу. Условия для соблюдения личной гигиены имеются, в санитарных узлах установлены по 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды. Умывальные раковины обеспечены средствами для мытья рук, одноразовым полотенцем. Прачечная размещена в цокольном помещении, смена постельного белья еженедельно. Имеется 2 стиральные машины (автомат) на 8кг белья, сушилки для белья-8 единиц, гладильная доска-2, утюг-2. Грязное белье доставляется в матерчатых мешках. Чистое белье доставляется в постиранном мешке. Помывка детей будет организована в душевой 2 раза в неделю.

Хранение скоропортящихся пищевых продуктов в холодильных камерах, Холодильники обеспечены термометром для контроля температурного режима. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками с высотой 15 см от пола. Размещение технологического оборудования установлены с обеспечением поточности приготовления пищи. Питание при интернате будет 5-ти разовое.

Питьевой режим организован.

Насекомых, грызунов других членистоногих в школе нет.Всего работают в школе -74, интернате-14, медосмотр пройден.



9. Құрылым салуга бөлінген жер участкесінң, кайта жаңартылатын нысаныңд сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкесінң бүрін пайдаланылуы, жерасты суларының түру біктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаган орта мен халық денсаулығына тигіз бер эсері дүниe тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния групповых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)**Не требуется.**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол лабораторных исследований микробиологического исследования воды №128 от 30.11.2018г.
протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 230 от 30.11.2018г протокол измерений meteorологических факторов №101 от 28.11.2018г, протокол измерений освещенности №101 от 28.11.2018г.

**Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Коммунальное государственное учреждение Мартукская общеобразовательная средняя школа №4"
(нысаның, шарашылық жүргізуши субъекттін (көрек-жарық) пайдалануға берілгеннемесе кайта жаңартылған нысанадардың, жобалық күжаттардың, прішілк ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, ойнан, қызметтердің және т.б. толық атты) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Об утверждении Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.

Санитариялық срежелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

—
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйігарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Ақтобе облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мәртөк аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Мартукское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актибинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шарафутдинова Айгүль Баяновна

тегі, аты, экслинг аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



