

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 5/ \_\_\_\_\_

Мартукский с.о.  
Место составления

04.04.2023 г.  
Время 16:17

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 5 от 10.03.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль  
КОВАЛЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ - Начальник  
БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший инженер  
АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)  
061240001385, Коммунальное государственное учреждение "Мартукская общеобразовательная средняя школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:  
Мартукская общеобразовательная средняя школа №4, пришкольный интернат, Актюбинская область, Мартукский район, Мартук, Б.Майлина (улица), 59В.

5. Период проведения профилактического контроля 31.03.2023 - 04.04.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Мартукская общеобразовательная средняя школа №4, пришкольный интернат

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 41 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить на окна рукаятки для открывания запоров. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 28);



			срок устранения: 05.06.2023
2	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвале интерната на двери эвакуационного выхода обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 34); срок устранения: 05.06.2023
3	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Закрепить розетку в кабинетах №3, 20, 24 школы и в кабинете №16 интерната. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 подпункт 2, пункт 86); срок устранения: 05.06.2023
4	П. 114 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В помещениях насосной станции (в подвалах школы и пришкольного интерната) установить общую схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 1577); срок устранения: 05.06.2023
5	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В школе пожарную сигнализацию, привести в рабочее состояние. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 6); срок устранения: 05.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного



